

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Интабская начальная общеобразовательная школа»
(оперативно-технические характеристики объекта)

№ п/п	Перечень показателей пожарно-технической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-технической характеристики объекта
5.1.3	Перекрытия	Предел огнестойкости 3 часа. (потери целостности) Пожарная опасность (умереннопожароопасные)
5.1.4	Кровля	Предел огнестойкости 15 мин. (потери целостности) Пожарная опасность (умереннопожароопасные)
5.1.5	Лестничные клетки	нет
5.2	Строительные материалы:	
5.2.1	Перегородки	Горючесть: умеренноторючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяемые
5.2.2	Перекрытия	Дымобразующая способность: с умеренной дымобразующей способностью II